

事故ゼロを目指して!

令和7年度 第2回 安全パトロール実施

酒田市建設工事等事故防止対策委員会では、請負工事等の事故発生を未然に防止し、工事の円滑な進捗を図ることを目的に、今年度2回目の安全点検（パトロール）を11月17日（月）に実施しました。
今回は事前通告なしで27箇所の現場を点検しましたので、主な点検結果についてお知らせします。

安パトの主な点検結果

GOOD! : 模範となる事項
NG : 改善すべき事項



GOOD! 資機材の整理整頓
資機材置き場をバリケードで明確に区画しており、作業現場内の整理整頓が行き届いています。



NG 玉掛ワイヤーロープの損傷
ワイヤーロープは定期的に点検し、摩耗や損傷が見られた場合は交換しましょう。



GOOD! 通路の安全確保
マグネット式のポールを用い、路肩表示と合せて通路の幅員確保に配慮した工夫がみられます。



GOOD! 通路敷鉄板のズレ防止
溶接固定によりズレを防止し、工事車両通行時の安定性が確保されています。



GOOD! 工事現場でのタブレットの使用
照度が十分に確保できない現場でも視認性があり、図面などの持ち運びを省力化する工夫がみられます。



GOOD! 頻発するクマ出没への対策
山間部の災害復旧工事において、クマスプレーを現場に配備し、クマに対する安全対策が講じられています。

その他の点検結果

GOOD!

- 架空線に対する注意喚起のため、看板やロープなどを設置。
- 脚立など使用機材のチェックシートによる点検。
- 公園遊具の完成イメージ看板を掲示し、工事への関心・理解を促している。
- 泥洗い場の設置や路面清掃で、きれいな状態が保たれている。

NG

- 片側交互通行の規制帯が長すぎる。
- 水替えの排水を、泥溜めを設けずに側溝へ直接流している。
- 歩行者通路が確保されていない。
- 突起物があり、つまづいて転倒する恐れがある。

点検の様子



事故防止安全講習会の開催



庄内労働基準監督署 安全講話

令和7年10月23日、ひらたタウンセンターシアターOZにおいて、事故防止安全講習会を開催しました。
工事施工者や酒田市職員など、合わせて114名が参加しました。

今回は庄内労働基準監督署から安全衛生課長・武田辰哉氏をお招きし「建設業の安全衛生対策の推進について」という演題で講話をいただきました。
労働災害の発生状況や具体的な災害事例の紹介、冬期の労働災害防止対策などについて、詳しく解説をしていただき、参加者の安全意識向上につながる有意義な講習会となりました。

次回予告

事故防止対策委員会では、令和8年3月下旬に令和7年1月から12月に完成した工事を対象に、優良企業表彰を実施する予定です。